



POŁĄCZENIE LATWO DAJACE SIE ROZLACZYC

GNIAZDA W ZESTAWACH PRZYLOZKOWYCH

OBCE CZESCI PRZEWODZACE: W OTOCZENIU PACJENTA: POSADZKA ANTYELEKTROSTATYCZNA, GRZEJNIK CO, INSTALACJA WOD-KAN, OKNA, SCIANY ALUMINIOWE, KORYTKO ELEKTRYCZNE, KANAL WENTYLACYJNY, KLIMATYZACJI, STROP PODWIESZANY, ITP.

ZASILANIE TN-S